



ON-HK.9020.202.2022

Krotoszyn, 24 maja 2022 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1., art. 27 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody z dnia 29.04.2022 r., HKL/N-568/2022 r., HKL/N-570/2022 r., w wodociągu Dzielice, próbki pobrane dnia 26.04.22 r. (próbki kwestionowane).

## Stwierdza

1. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Dzielice
2. Zezwala na warunkowe korzystanie z wody wodociągu wymienionego w pkt. 1 przy poziomie mętności 2 NTU oraz zawartości żelaza 310 µg/l w okresie od 24 maja 2022 r. do 25 czerwca 2022r.
3. Nakazuje doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm przez obniżenie zawartości mętności oraz żelaza w wodzie wodociągowej zgodnie z cytowanym rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2017r. roku do dnia 25 czerwca 2022 r.

## Uzasadnienie

Dnia 26.04.2022 r. zostały przebadane próbki wody z wodociągu w Dzielicach. Badania wody wykazały przekroczenia parametrów: mętności 2 NTU i żelaza 310 µg/l na Stacji uzdatniania wody Dzielice oraz mętności 2 NTU i żelaza 208 µg/l w Szkole Podstawowej – Dzielice 4 w wodzie zawartych w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294), dlatego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

*niepodlega*

STANOWISKO  
INSPEKTORA SANITARNEGO

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie  
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn  
Oddział Nadzoru – Sekcja higieny Komunalnej  
tel. 62 7253234 | 62 7253235  
[higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl) |  
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281  
BDO 000349291  
[www.gov.pl/web/psse-krotoszyn](http://www.gov.pl/web/psse-krotoszyn)  
sanepid/SkrytkaESP

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krotoszynie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KROTOSZYNIE  
*[Signature]*  
dr n. farm. Dorota Wawrzyniak

Otrzymuje:

1. Adresat: Spółdzielnia Kólek Rolniczych  
ul. Koźmińska 19  
63-708 Rozdrażew
2. Wójt Rozdrażewa ul. Rynek 3  
63-708 Rozdrażew
3. a.a.  
T.H