

GK.271.1.2023.A.K.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wójt Gminy Rozdrażew, w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zadanie „**Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi**” (ogłoszenie nr 2023/BZP/00090666/01 z dnia 2023.02.10) na podstawie art.284 ustawy PZP odpowiada na zapytania wniesione do postępowania.

Pytanie nr 5.

Prosimy o możliwość zastosowania wykładziny sportowej alternatywnej do zaproponowanej podłogi. Proponujemy podłogę sportowa na ruszcie drewnianym z wierzchnią warstwą Gerflor DLW Linodur Sport gr. 4 mm – wykładzina wykonana w 98% z materiałów naturalnych, z warstwą wierzchnią-użytkową gr. 3,4 mm (mającą wpływ na trwałość i długość użytkowania), nie potrzebującą dodatkowego zabezpieczenia.

Odpowiedz nr 5:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wykładziny sportowej typu linoleum określonej normą PE-EN14904:2009 o grubości 4 mm jako alternatywnej do zaproponowanej w projekcie podłogi. Warunkiem koniecznym jest wykonanie podłogi na ruszcie drewnianym i następnie ułożenie wykładziny sportowej.

Musi to być produkt równoważny o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie (lub lepszym) od parametrów wskazanego w projekcie budowlanym produktu.

Przedstawiona powyżej odpowiedź zostaje umieszczona na stronie prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ec17e09-a929-11ed-b8d9-2a18c1f2976f>

Udzielona odpowiedź jest wiążąca a pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Wójt Gminy
/-/ Mariusz Dymarski