

GK.271.1.2023.A.K.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Wójt Gminy Rozdrażew, w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zadanie „**Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi**” (ogłoszenie nr 2023/BZP/00090666/01 z dnia 2023.02.10) na podstawie art.284 ustawy PZP odpowiada na zapytania wniesione do postępowania.

**Pytanie nr 9**

Czy można zamienić pustaki z silki klasy 15 na pustaki ceramiczne również o tej samej klasie wytrzymałości ?

**Odpowiedz nr 9**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę pustaków silki na pustaki ceramiczne.**

Przedstawiona powyżej odpowiedź zostaje umieszczona na stronie prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ec17e09-a929-11ed-b8d9-2a18c1f2976f>

Udzielona odpowiedź jest wiążąca a pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Wójt Gminy  
/-/ Mariusz Dymarski