



ON-HK.9020.19.2023

Krotoszyn, 4 stycznia 2023r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
WODOCIĄG ROZDRAŻEW ROK 2022**



Na podstawie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Rozdrażewie oraz na podstawie badań wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorcę wodociągowego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31.12.2022 r., oraz prowadzonego monitoringu stwierdza, że woda odpowiada warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wodociąg Rozdrażew na dzień 31.12.2022r. został oceniony pozytywnie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
Dominik Wawrzyniak
dr n. farm. Dominik Wawrzyniak

Otrzymuje:

1. Wójt Rozdrażewa
2. Kółko Rolnicze w Rozdrażewie

3. a. a.

T.H.

wiepodlega

RODZKA
RTVLKIC ODZYKANIA
NISHODLEGORAC

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7253234 | 62 7253235
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281
BDO 000349291
www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
sanepid/SkrytkaESP



13

ON-HK.9020.20.2023

Krotoszyn, 4 stycznia 2023r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
WODOCIĄG DĄBROWA ROK 2022**



Na podstawie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Dąbrowie oraz na podstawie badań wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorcę wodociągowego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31.12.2022 r., analizy podejmowanych działań naprawczych oraz prowadzonego monitoringu stwierdza, że woda odpowiada warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Niespełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) ze względu na przekroczenie parametru fizykochemicznego stwierdzono w badaniu:

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep Grębów 22	17.05.2022r.	HKL/N-670/2022	Mętność 3,2 NTU

niepodlega

POLEK
ATULECZK ODPREKANIA
W WODOCIOGACH

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7253234 | 62 7253235
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281
BDO 000349291
www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
sanepid/SkrytkaESP

W pozostałych badaniach przeprowadzonych w 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdza spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wodociąg Dąbrowa na dzień 31.12.2022r. został oceniony pozytywnie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYŃNIE
Dr n. farm. Dominik Wawrzyniak

Otrzymuje:

1. Wójt Rozdrażewa

2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie

3. a./a.

T.H.



ON-HK.9020.21.2023

OCENA JAKOŚCI WODY WODOCIĄG DZIELICE ROK 2022

Na podstawie § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Dzielicach oraz na podstawie badań wewnętrznych prowadzonych przez przedsiębiorcę wodociągowego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31.12.2022 r., analizy podejmowanych działań naprawczych oraz prowadzonego monitoringu stwierdza, że woda odpowiada warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Niespełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) ze względu na przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych stwierdzono w badaniach:

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep Dzielice 31	12.04.2022r.	HKL-500/2022	Mętność - 8,6 NTU Barwa - 40 mgPt/l Żelazo > 1000 µg/l Mangan ogólny > 300 µg/l Jon amonowy > 0,60 mg/l
SUW Dzielice	12.04.2022r.	HKL-501/2022	Mętność - 6,8 NTU Barwa - 40 mgPt/l
Szkoła Podstawowa Dzielice 4	12.04.2022r.	HKL-502/2022	Mętność - 5,7 NTU Barwa - 30 mgPt/l Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ° po 72 h > 300 j.t.k.

niepodlega

POWIAZ
KROTOSZYN
KROTOSZYN

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie
ul. Floriańska 10 | 63-700 Krotoszyn
Oddział Nadzoru, Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7253234 | 62 7253235
sekretariat.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.krotoszyn@sanepid.gov.pl |
NIP 621 11 05 897 | REGON 250980281
BDO 000349291
www.gov.pl/web/psse-krotoszyn
sanepid/SkrytkaESP

SUW Dzielice	14.04.2022r.	SPR/782/2022	Mętność – 2,44 NTU Żelazo - 324 µg/l Mangan ogólny -199 µg/l
Sklep Dzielice 31	14.04.2022r.	SPR/783/2022	Mętność – 2,51 NTU Żelazo - 318 µg/l Mangan ogólny -214 µg/l
Szkoła Podstawowa Dzielice 4	14.04.2022r.	SPR/784/2022	Mętność – 2,72 NTU Żelazo – 273 µg/l Mangan ogólny -222 µg/l
Szkoła Podstawowa Dzielice 4	19.04.2022r.	HKL-534/2022	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ° po 72 h >300 j.t.k.
SUW Dzielice	26.04.2022r.	HKL-568/2022	Mętność – 2,0 NTU Żelazo - 310 µg/l
Szkoła Podstawowa Dzielice 4	26.04.2022r.	HKL-569/2022	Mętność – 2,0 NTU Żelazo - 208 µg/l
SUW Dzielice	11.10.2022r.	HKL-1425/2022	Mętność – 12,5 NTU Barwa - 30 mgPt/l
Sklep Dzielice 31	11.10.2022r.	HKL-1426/2022	Mętność – 11,7 NTU Barwa - 30 mgPt/l

W pozostałych badaniach przeprowadzonych w 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie stwierdza spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Wodociąg Dzielice na dzień 31.12.2022r. został oceniony pozytywnie.

Otrzymuje:

1. Wójt Rozdrażewa

2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie

3.a./a.

T.H.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
[Podpis]
dr n. farm. Dominik Walczyński



ON-HK.9020.28.2023

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO KONSUMENTÓW
NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW STREFY ZAOPATRZENIA**
w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022

Na podstawie § 23 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie
stwierdza**

1. Na terenie Gminy Rozdrażew ludność zaopatrywana jest w wodę przez następujących producentów:
 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie, ul. Koźmińska 19, 63-708 Rozdrażew
 2. Kółko Rolnicze w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew
2. Informacje:
 - a) wielkość produkcji wody:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rozdrażewie - **792,6 m³/dobę**
Kółko Rolnicze w Rozdrażewie - **410 m³/dobę**
 - b) liczba ludności zaopatrywanej w wodę: **5547** osób
 - c) jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcji :
Jakość wody na podstawie badań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie i badań producentów odpowiada parametrom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), wodociągi na terenie gminy ocenione zostały pozytywnie. Uzdatnianie wody polega na jej filtrowaniu w zamkniętych filtrach piaskowo-żwirowych (odżelazianie i odmanganianie) i okresowej dezynfekcji wody podchlorynem sodu.
 - d) przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów w 2022 roku:

wiepodlega

ROZDRAŻEW
STANOWISKO GOSPODARSTWA
KOMUNALNEGO

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Sklep Dziełice 31	12.04.2022r.	HKL-500/2022	Mętność - 8,6 NTU Barwa - 40 mgPt/l